

USTKA dnia 27.09.2021 r.

Opinia nr ...353.../2021

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczych/kominowych w budynku przy ul. URSKA nr 7 w USTCE

Dotycząca urządzeń grzewczych/kominowych* użytkowanych przez.....
ZAKŁAD GOSPODARWI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia nr 8463 mistrza kominarskiego

..... Paweł Rojek w celu :

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca podłączenia*
2. Ustalenia prawidłowego podłączenia*
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń*
4. Inwentaryzacja przewodów kominowych i połączeń*

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dot. KOTŁOWNIA POMIĘSZCZENIA BIUROVO - SOCJALNE.
KOCIOŁ GAZOWY Z RAMIENIĄTA, KOMORA, SPALANIA
NALEŻY UMIEŚCOWIĆ W POMIĘSZCZENIU KOTŁOWNI.
SPALINY Z KOTŁA NALEŻY WYPRODUKOWAĆ SYSTEMEM
POWIERTRZNO-SPALNOCYM NA DRUNARZ PRZEZ ŚCIANĘ
LUB POŚCIEŻ DACHU.
W POMIĘSZCZENIU NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJĘ
GRAWITACYJNĄ. KRATKIĘ 14x22 CM NALEŻY UMIEŚCOWIĆ
W NAJWYŻSZYM PUNKCIE POMIĘSZCZENIA W PRZEWODNIKU
KOMINOWYM. KOMIN ZABEZPIECZÓĆ NAPĘTAWA „TURBOVENT”.
PRACĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI IZABRYTM W POLSKIEJ
NORMIE.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414),
Ustawę o ochronie p. poż z dnia 24.08.1991r (DzU 1991bnr 81 poz 351) oraz na ich podstawie wydanych
przepisach wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe w tym. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U 2010 nr 109 poz
719)PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000

Opinię sporządzono w 1 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla URSKA

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis.....

OPINIODAWCA



.....USTKA..... dnia 27.09.2021 r.

Opinia nr 394/2021

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczych/kominowych w budynku przy ul. WIEJSKA nr 7 w USTKA

Dotycząca urządzeń grzewczych/kominowych* użytkowanych przez ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia nr 8463 mistrza kominiańskiego

Paweł Rojek w celu :

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca podłączenia*
2. Ustalenia prawidłowego podłączenia*
3. Ustalenia wadliwego działania urządzeń*
4. Inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń*

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

DOT. POMIESZCZENIA WARSZTAT.

W POMIESZCZENIU WARSZTATU, W KTÓRYM MA ZOSTAĆ ZAMONTOWANA MAGAZYNOWA KAZDOGA NALEŻY

WYKONAĆ WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ, W NATYRZESZYM PUNKCIE POMIESZCZENIA.

NALEŻY WYKONAĆ OTWORY PRZEL. STROP POMIESZCZENIA

I WYPROWADZIĆ KANAŁ O ŚREDNICY Ø 200MM PONIŻEJ

POZIOMO DACHU I ZAMONTOWAĆ NADSTAWA „TURBOURENT”

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414), Ustawę o ochronie p. poż z dnia 24.08.1991r (Dz.U. 1991bnr 81 poz 351) oraz na ich podstawie wydanych przepisach wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe w tym. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U 2010 nr 109 poz 719)PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3 luty 2000

Opinię sporządzono w egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla UTAIICIRI

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis.....

